

Czarna dnia 05-12-2019 r.

IUE .271.18.2019

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: REMONT DROGI GMINNEJ NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABINY I GŁOWACZOWA W KM 0+000,00 - 1+380,00.

W odpowiedzi na zapytanie oferentów, którzy zwrócili się o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśniamy i informujemy:

- 1) Dotyczy SIWZ § 16 opis sposobu obliczenia ceny. W pkt 3 Zamawiający mówi o cenie kosztorysowej o czym mowa jest również w Formularzu Ofertowym. Natomiast w projekcie umowy w § 5 wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wynagrodzenia;

odp.: prawidłowy zapis sposobu wynagrodzenia zawarty jest we wzorze umowy, czyli jest to wynagrodzenia ryczałtowe (w załączeniu poprawiony formularz ofertowy);

- 2) Dotyczy SIWZ § 16 opis sposobu obliczenia ceny. W pkt 4.2.3 Zamawiający powołuje się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12-09-2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Prosimy o korektę zapisu ze względu na realizację zadania przypadającą na 2020 r.;

odp.: prawidłowy zapis brzmi „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10-09-2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.”;

- 3) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie warunków wydanych przez Tauron Dystrybucja dla przedmiotowego zadania;

odp.: na powyższe zadanie nie zostały wydane warunki przez Tauron Dystrybucja;

- 4) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dla przebudowy gazociągu dla przedmiotowego zadania oraz uwzględnienie tej przebudowy w przedmiarze robót;

odp.: przebudowa gazociągu zostanie wykonana odrębnym zleceniem Zamawiającego, oferent nie wycenia przebudowy sieci gazowej;

- 5) Zwracamy się z prośbą o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z obsługą geodezyjną ;

odp.: w załączeniu poprawiony przedmiar robót;

- 6) Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie kategorii ruchu dla remontowanej drogi. Specyfikacja techniczna D-05.03.05a podaje w różnych miejscach sprzeczne informacje, tj. KR 1-2 lub KR 3-4;

odp.: prawidłowy zapis kategorii ruchu brzmi KR 1-2;

- 7) Według SIWZ § 2 pkt 2.1 (zakres prac) średnia grubość warstwy kruszywa wbudowanej w pobocza ma wynosić 8 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem i projektem jest to 12 cm. Proszę o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy kruszywa;

odp.: prawidłową grubość kruszywa zawiera przedmiar i projekt - 12 cm;

- 8) Zgodnie z planem sytuacyjnym pod powierzchnią drogi znajdują się sieci wodociągowa i gazowa. Proszę o informację czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie zabezpieczenie tych sieci np. rurami osłonowymi. Jeżeli tak to proszę o udostępnienie warunków od poszczególnych właścicieli sieci;

odp.: Wykonawca nie wykonuje żadnych robót związanych z zabezpieczeniem sieci.

Otrzymują:

- 1 x uczestnicy postępowania,
- 1 x strona internetowa www.czarna.biuletyn.net;
- 1 x A/a.

Z UP. WÓJTA

mgr Mirosław Perz
SEKRETARZ GMINY