

Wszyscy zainteresowani

Gmina Czarna jako zamawiający informuję, że wpłynęła prośba od 6 oferentów o doprecyzowanie niektórych zapisów w zamówieniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z terenowymi urządzeniami sportowymi w Głowaczowej.

Zapytania 1 oferenta:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne wymiary i materiały wskazane do urządzeń konkretnych producentów, a taka kombinacja sprawia, iż właściwie niemożliwe jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. W związku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancji wymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym, przy założeniu, że żadna ze stref bezpieczeństwa nie zwiększy swojej powierzchni. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dopuszcza się urządzenia równoważne z tolerancją wymiarów +/-2% przy zachowaniu stref bezpieczeństwa zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2:

Czy w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający dopuści możliwość składania ofert np. drogą mailową poprzez dostarczenie ofert w wersji elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą mailową.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści, aby urządzenia zabawowe były wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm z zaoblonymi krawędziami. Drewno zabezpieczone jest przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy wykonane z drewna o przekroju okrągłym nie są tak odporne na warunki atmosferyczne, często drewno pęka.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie dopuszcza się zmiany.

Pytanie nr 4:

Plansza z projektem koncepcyjnym nie posiada legendy, legenda przy skanowaniu została ucięta- uniemożliwia to prawidłowe odczytanie rzutu. Proszę o dołączenie prawidłowo zeskanowanego dokumentu. Plansza ze str 106 również jest źle zeskanowana. Proszę o uzupełnienie brakującej części.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dołączono prawidłowe dokumenty.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby fundamenty pod urządzenia wynosiły 60 cm ?? Jest to zgodne ze sztuką budowlaną, oraz z instrukcją montażu urządzeń producenta urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6:

Proszę o uzupełnienie informacji na temat strefy fitness. Z jakich materiałów powinny być wykonane urządzenia fitness oraz jakie powinny posiadać wymiary?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Załączono informacje dot. urządzeń fitness.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający posiada w wersji edytowalnej formularz ofertowy i mógłby uzupełnić go do dokumentacji?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak, Formularz ofertowy w załączniku.

Zapytania 2 oferenta:

Pytanie nr 1:

W STWiOR podane są konkretne charakterystyczne tylko dla jednego produktu parametry nawierzchni poliuretanowej. Z uwagi, że jest to ograniczenie konkurencyjności, tym bardziej że parametry pochodzą z nieaktualnej już rekomendacji technicznej prosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych wykonywanych w technologii co w projekcie, a więc nawierzchni natryskowej spełniających obecnie obowiązującą normę PN:EN 14877 – 2014.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych wykonanych w technologii zgodnej z dokumentacją projektową, spełniających obecnie obowiązujące normy.

Pytanie nr 2:

Proszę o możliwość zastosowania nawierzchni w kolorze czerwonym/ceglastym, kolor ten jest standardowym kolorem dla wykonywanych nawierzchni poliuretanowych. Kolor bordo jest nieosiągalny zarówno u producenta komponentów poliuretanowych jak i producenta granulatów gumowych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni w kolorze czerwonym/ceglastym.

Zapytania 3 oferenta:**Pytanie nr 1:**

Poz. 280 – dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem (stal + drewno)

Poz. 1610 – dostawa i montaż ławek parkowych typ LONDYN

Czy w pozycji 280 należy kalkulować ławki typu LONDYN jak w poz. 1610 czy inne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ławki parkowe z oparciem (stal + drewno) o szerokości ok 180cm. Zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2:

Poz. 1220 i 1230 przy budowie ogrodzenia stosuje się słupki stalowy podwójny z profili zamkniętych. Czy można zastosować inny słupek proponowany przez system producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ogrodzenie z elementów zgodnych z dokumentacją projektową.

Zapytania 4 oferenta:**Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie środków przeznaczonych na te inwestycje.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1 573 600,00zł

Pytanie nr 2:

Wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wynagrodzenie ryczałtowe.

Pytanie nr 3:

Czy wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnię, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak

Pytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnię? Przez podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr 13 mm przepuszczalnej dla wody o układzie warstw SBR gr 11 mm+ EPDM gr 2 mm w kolorze ceglasto –czerwonym na ET gr 35 mm Nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowiązującą normą PN – EN 14877:2014, która posiada:

-deklarację zgodności z PN-EN 14877:2014

-badanie zgodne z DIN 18035-6:2014

-atest higieniczny

-certyfikat IAAF

-autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający oczekuje nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr 13mm wykonanej w technologii zgodnej z dokumentacją projektową, spełniającej obecnie obowiązujące normy, w kolorze ceglasto/czerwonym.

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie :ławek typu Londyn ma być 34 sztuki czy 36 sztuk? Koszy na śmieci parkowych 13 sztuk czy 16 sztuk? Zjeżdżalnia z wieżą – 1 sztuka czy 2 sztuki?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Ławki typu Londyn: 36 sztuk,

Kosze na śmieci: 16 sztuk,

Zjeżdżalnia z wieżą – 2 sztuki.

Pytanie nr 7:

Proszę o zamieszczenie rysunku poglądowego dotyczącego kosza na śmieci parkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Załączono rysunek poglądowy.

Pytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie: zestaw surfer i twister, zestaw biegacz i narty, zestaw rower i jeździec, ma być montowany na słupie, a zestaw orbitrek i wioślarz ma być montowany dwustronnie na pylonie?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Załączono karty katalogowe. Zgodnie z SIWZ dopuszcza się montaż urządzeń równoważnych.

Zapytania 5 oferenta:**Pytanie nr 1:**

Nawierzchnia miejsc postojowych ma być wykonana z kostki brukowej betonowej „STARE MIASTO” – przedmiotowej kostki nie ma już w produkcji. Jaka kostkę zatem należy przyjąć?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Kostka brukowa betonowa „Stare Miasto” lub równoważna o nasiąkliwości do 5%.

Wymiary kostek: 14,9*14,9*8cm; 14,9*7,4*8cm; 22,4*14,9*8cm z tolerancją długości i szerokości +/-10%.

Zapytania 6 oferenta:**Pytanie nr 1:**

Proszę jednoznacznie jaki typ wynagrodzenia przysługuje wykonawcy. Proszę o potwierdzenie, że nie należy załączać kosztorysu do oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Nie należy załączać kosztorysu do oferty.

Z up. Wójta Gminy Czarna
Z-ca Wójta
mgr Daniel Niedziocha

